

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO



A00006405/PRES-02 01/07/20 CRA

Al presidente del consiglio regionale
Lorenzo Sospiri

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE EX Articolo 152 del regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale di iniziativa del Consigliere Regionale del gruppo "Movimento 5 Stelle" Francesco Taglieri

Oggetto: Depuratori nel comune di Rapino

PREMESSO CHE

- Il comune di Rapino ha una popolazione di circa 1250 abitanti ed è servito da due depuratori, uno di tipo civile in Contrada Lucina dalla capacità di 2500 abitanti equivalenti con un carico attuale stimato in 2100 (fonte:Arta 2017), su cui sono stati eseguiti nel 2019 delgi interventi di sistemazione idrogeologica da ACA, e uno di tipo industriale in Contrada Pretara costruito circa 20 anni fa.
- La delibera di Giunta Regionale numero **163 del 24 Marzo 2020** prevede l'assegnazione di fondi per un totale di euro 295.000,00 a favore di un intervento per "Revamping impianto di depurazione nel comune di Rapino (Ch)" codificato come intervento "PSRA/36-07"
- Il comune di Rapino ha celebrato pubblicamente questa assegnazione con il seguente comunicato:

BUONE NOTIZIE

295.000 EURO

OTTENUTI PER RECUPERARE E POTENZIARE IL NOSTRO DEPURATORE INDUSTRIALE. REGIONE E ACA INVESTIRANNO SU UNA INFRASTRUTTURA DEL COMUNE DI RAPINO.

UN'OPERA CHE CONSENTIRÀ DI FAVORIRE LO SVILUPPO DI UN INTERO TERRITORIO, MA ANCHE DI RISOLVERE PROBLEMATICHE AMBIENTALI PERCHÉ PERMETTERÀ DI DISMETTERE L'ORMAI OBSOLETO DEPURATORE CIVILE DI VIA LUCINA

RAPINO SI FA

COMUNE DI RAPINO

LAVORI IN CORSO

*"Sentire Ingegneri e Tecnici dell'ACA, incaricati di progettare il potenziamento del nostro depuratore industriale, fare i complimenti per la lungimiranza di chi lo ha realizzato e per l'enorme potenziale che questa infrastruttura rappresenta, ripaga degli sforzi fatti per ottenere quasi 300 mila euro su un'opera, patrimonio e servizio non solo di Rapino ma di un intero territorio. Questo importante investimento permetterà di raggiungere due obiettivi: quello di facilitare lo sviluppo, basti pensare a quanti problemi risolve al distretto produttivo di c.da Pretara, e quello di risolvere problematiche ambientali, poichè consentirà di **dismettere il depuratore civile di Rapino**, concepito e realizzato con criteri ormai superati."*

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

- La delibera ARAP numero 44 del 28/03/2019, riporta che: *“l'intervento PSRA/36-9 (Sistema fognante e depurativo di Rapino) è finalizzato alla razionalizzazione del sistema infrastrutturale, a prevalenza domestica, e depurativo dell'abitato di Tapino e degli insediamenti industriali in atto. A seguito della separazione sarà trasferita la sezione trattamento delle acque reflue urbane al gestore SII”*

4	PSRA/36-9	ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO E DEPURATIVO AGGLOMERATO URBANO DI RAPINO E AGGLOMERATO INDUSTRIALE IN ATTO	€ 650.000,00	Razionalizzazione del sistema fognario e depurativo dell'agglomerato urbano di Rapino e degli insediamenti industriali in atto
---	-----------	--	--------------	--

Codice MASTERPLAN	Descrizione Intervento	PRECEDENTE PROGRAMMAZIONE DELIBERA G.R. n. 620 del 27/10/2017	NUOVA PROGRAMMAZIONE
PSRA/36-1	POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO TECNICO-NORMATIVO (UPGRADING): Impianto di Paglieta	€ 3 740 000,00	€ 3 090 000,00
PSRA/36-2	POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO TECNICO-NORMATIVO (UPGRADING): Impianto di Onna (AQ)	€ 300 000,00	€ 200 000,00
PSRA/36-3	POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO TECNICO-NORMATIVO (UPGRADING): Impianto di Sulmona	€ 2 600 000,00	€ 950 000,00
PSRA/36-4	POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO TECNICO-NORMATIVO (UPGRADING): Impianto di Avezzano	€ 5 075 077,86	€ 1 800 000,00
PSRA/36-5	POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO TECNICO-NORMATIVO (UPGRADING): Impianti di Teramo	€ 1 800 000,00	€ 3 000 000,00
PSRA/36-6	Costruzione impianto di depurazione a servizio agglomerato industriale di Alesia (SAI.SV.597.3 ex Agensud)	€ 984 922,14	€ 984 922,14
PSRA/36-7	Potenziamento e adeguamento impianto di depurazione a servizio agglomerato industriale e del comune di Sulmona (SAI.SM.857,1,1 ex Agensud)	€ 800 000,00	€ 800 000,00
NUOVO PSRA/36-8	POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO TECNICO-NORMATIVO (UPGRADING): Impianto di c/da Padula a servizio agglomerati Vasto e San Salvo	€ 0,00	€ 700 000,00
NUOVO PSRA/36-9	UPGRADING Piastra chimico fisica Comune di Rapino	€ 0,00	€ 400 000,00
NUOVO PSRA/36-10	Realizzazione tratto di rete fognante nel Comune di Gissi a servizio del Servizio Idrico Integrato	€ 0,00	€ 300 000,00
NUOVO PSRA/36-11	Adeguamento normativo depuratore zona industriale di Ortona (depuratore TAMARETE) e rete fognaria acque reflue	€ 0,00	€ 1 000 000,00
		Totale rimodulazione	€ 13.224.922,14

OSSERVATO CHE

- Il depuratore di contrada Lucina si trova in una posizione idraulicamente ideale per il trattamento dei reflui urbani, appare correttamente dimensionato, ha ricevuto di recente un intervento di consolidamento strutturale e scarica in un idoneo corpo ricettore.
- Il depuratore di contrada Pretara si trova in prossimità della zona industriale di Rapino, è fermo da moltissimi anni, si trova in una posizione idraulicamente sconveniente rispetto alle zone industriali dei centri vicini, e soprattutto non ha un idoneo corpo ricettore nelle sue vicinanze.

CONSIDERATO CHE

- La DGR 163/2020 non indica in modo chiaro quale sia l'impianto destinatario dell'intervento di "Revamping impianto di depurazione nel comune di Rapino (Ch)"
- La comunicazione istituzionale del comune di Rapino lascia intendere che l'impianto su cui saranno indirizzati i fondi sia quello in contrada Pretara, attualmente non attivo.
- La delibera ARAP fa riferimento ad un intervento diverso di "Upgrading piastra chimico fisica" verosimilmente idoneo ad un depuratore industriale

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Tanto premesso, osservato e considerato:

INTERROGA

Il Presidente della Giunta Regionale, Marco Marsilio, o l'assessore competente per chiedere:

1. Se corrisponde al vero che la destinazione dell'intervento è il depuratore in contrada Pretara.
2. Se corrisponde al vero che il depuratore in contrada Pretara non sia attualmente in esercizio.
3. Se corrisponde al vero che il depuratore in contrada Pretara sia privo di un idoneo corpo recettore, o altrimenti dove attualmente vengono o si prevede in futuro vengano scaricati i reflui
4. Se corrisponde al vero quanto dichiarato dal sindaco di Rapino, ovvero che si intenda dismettere il depuratore attualmente funzionante sito in contrada Lucina

L'Aquila 01/07/2020

IL CONSIGLIERE REGIONALE FIRMATARIO
Francesco Taglieri

